

certified

tified

certified

certified

certified

C
E
R
T
I
F
I
C
A
T
E

certified

tified

certified

certified

certified

Hygiene - Zertifikat
Hygiene - certificate

N°16-141



UNIVERSITÄTSmedizin.

MAINZ

Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin

Prüfstelle / Inspection Body:

Aquatech GmbH
Am Hahnenbusch 25
55268 Nieder-Olm - Germany

in Zusammenarbeit mit / *in collaboration with*

UNIVERSITÄTSMEDIZIN der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin
Hochhaus am Augustusplatz
55131 Mainz

Prüfobjekt / Test Object:

Wet Fin System (WFS)
Typ Jumbo (J) and Super Jumbo (SJ)

Hersteller / Manufacturer:

ThermoKey SpA
Via dell'Industria 1
33061 Rivarotta di Rivignano Teor UD – Italy

Grundlage der Prüfung / Test Standards:

VDI Richtlinie 2047 Blatt 2 (Januar 2015)
Standard VDI 2047 Part 2 (January 2015)

Gültigkeitszeitraum / Validity Period:

11/2016 – 11/2021

Die Verdunstungskühlanlagen mit adiabater Vorkühlung der oben genannten Baureihe erfüllen die hygienerelevanten Anforderungen der VDI Richtlinie 2047 Blatt 2 (Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen).

The evaporative cooling systems with adiabatic pre-cooling of the above-mentioned type meet the relevant requirements of the Standard VDI 2047 Part 2 (Securing hygienically sound operation of evaporative cooling systems).

Unterschrift/Signature

Dr. Enzo Kirsten

Unterschrift/Signature

Prof. Dr. Michael Pietsch