

**Hygiene - Zertifikat**  
**Hygiene - certificate**

**N°23.130**



**Neridion**  
water technology

Prüfstelle / *Inspection Body*:

**Neridion GmbH**  
Spiesheimer Weg 15 - 17  
55286 Wörrstadt - Germany

Prüfobjekt / *Test Object*:

**Adiabatic Evaporative Panel System (EPS)**

Hersteller / *Manufacturer*:

**ThermoKey SpA**  
Via dell'Industria 1  
33061 Rivarotta di Rivignano Teor UD- Italy

Grundlage der Prüfung / *Test Standards*:

**VDI-Richtlinie 2047 Blatt 2:2019-01**  
**Standard VDI 2047 Part 2:2019-01**

Gültigkeitszeitraum / *Validity Period*:

**02/2023 - 02/2028**

Die oben genannte Verdunstungskühlanlage mit adiabater Vorkühlung erfüllt die hygienerelevanten Anforderungen der VDI-Richtlinie 2047 Blatt 2 (Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen).

*The above-mentioned evaporative cooling system with adiabatic pre-cooling meets the relevant requirements of the Standard VDI 2047 Part 2 (Securing hygienically sound operation of evaporative cooling systems).*

Unterschrift/*Signature*

*E. Kirsten*

Dr. Enzo Kirsten

February 1<sup>st</sup>, 2023

