

CERTIFICATO CERTIFICATE



Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale (Modulo A2 – Controllo della produzione) secondo direttiva 2014/68/UE

*Internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment (Module A2 – Production control)
according to
Directive 2014/68/EU*

Certificato No.: PED-0948-PA2-14189-19 Rev.5
Certificate No.:

**Nome ed indirizzo del
fabbricante:** THERMOKEY S.p.A.
Name and address of manufacturer: Fraz. Rivarotta Via dell'Industria, 1
I-33061 RIVIGNANO TEOR (UD)

**A seguito dell'esame dei prerequisiti, il fabbricante è autorizzato a fornire
l'attrezzatura a pressione nell'ambito del campo di applicazione sotto riportato con
apposizione del marchio CE e del nostro numero identificativo come illustrato:**

*After examination of the prerequisites the manufacturer is authorized to provide his pressure equipment
manufactured within the scope of the examination here below with the EC-Mark and our identification number
as illustrated:*

CE 0948

Rapporto di collaudo VSP-PED-2026-72239817
No.: Test report No.:

Campo di applicazione: Progetto interno ThermoKey S.p.A. per Scambiatori di calore
Scope of Approval: tipo Batterie alettate / aereo evaporatori / raffreddatori di liquido e
condensatori ad aria e batteria microcanale (MCHX) per:
TS -40/+125°C e PS 40 bar per Tipo: 2B-2C-2D
TS -40/+125°C e PS 40 bar per Tipo: 3D-3E-3C
TS -40/+125°C e PS 45 bar per Tipo: 2G-3G;
TS -40/+125°C e PS 15,7 bar per Tipo: 4E-46-4F;
TS -40/+125°C e PS 49.2 bar Tipo: 5E
TS -40/+125°C e PS 34.9 bar Tipo: 5G
TS -40/+125°C e PS 60.4 bar Tipo: 56
TS -40/+125°C Tipo: 3M (PS 45,0 bar)
TS -40/+150°C Tipo: 2M (PS 50,0 bar),
TS -40/+150°C Tipo: 3N (PS16,0 bar) di cat. II max.
Fascicolo Tecnico – Rev.06/2026 - "Scambiatori di calore
Tipo: 2B, 2C, 2D, 2G, 3D, 3G, 3E, 3C, 4E, 46, 4F, 5E, 5G; 56; 3M; 3N; 2M
Dwg.: B180221200 Rev.0 / P180217900 Rev.0 / B170252500 Rev.0,
B1202259 Rev.0

Officina di produzione: THERMOKEY S.p.A.
Manufacturing plant: Fraz. Rivarotta Via dell'Industria, 1
I-33061 RIVIGNANO TEOR (UD)

Data emissione / Issue date: 27/04/2026
Data 1° emissione / First issue date: 07/03/2019

TÜV ITALIA Srl
Organismo Notificato No. 0948
Notified Body, No. 0948



00077



Alberto Carelli
Industry Service - Real Estate & Infrastructure
Managing Director

*La validità del presente certificato è subordinata all'esecuzione, con esito positivo, di un controllo annuale della fabbricazione da
parte di questo CAB.*